

Lubartów, dnia 05.05.2015 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym**

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie.**

**WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniach 22.04.2015 – 04.05.2015 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym udzielono wyjaśnień w postępowaniu przetargowym oraz modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie.

**Pytania oraz odpowiedzi:**

1. Proszę o określenie wymaganych parametrów dla stolarki okiennej i drzwiowej (współczynnik przenikania ciepła dla całości konstrukcji). Wg najnowszego rozporządzenia ministra infrastruktury dla okien wynosi on 1,3 W/m<sup>2</sup>K, dla drzwi 1,7 W/m<sup>2</sup>K.

Ad. 1. Odpowiedź w załączonej STWiOR.

2. Proszę o sprecyzowanie typów szklenia. Czy w oknach wystarczą zwykłe pakiety 3-szybowe bez odporności na uderzenie/antywłamaniowej? W drzwiach sugerujemy zastosowanie szyb obustronnie bezpiecznych.

Ad.2 Odpowiedź w załączonej STWiOR.

3. Czy należy przewidzieć okna/drzwi oddymiające/napowietrzające? Jeżeli tak to w jakiej ilości i o jakich parametrach? Nie jest to zaznaczone w projekcie.

Ad. 3. Nie ma potrzeby oddymiania klatki schodowej, ponieważ jest to klatka otwarta. Nie ma wymogu przy tej powierzchni i wysokości budynku stosowania zamkniętej klatki schodowej.

4. Wystąpiła niezgodność opisu drzwi p-poż OP1/OP2 oraz Dz7- w zestawieniu stolarki są to szklane płytowe (nie jest to możliwe do wykonania) zaś w przedmiarze są to aluminiowe. Jakie drzwi należy przyjąć?

Ad.4. Należy przyjąć stolarkę aluminiową.