

5. Czy w oknach należy przewidzieć nawiewniki? Jeżeli tak, jakiego typu : higrosterowane, ciśnieniowe, ręczne?

Ad. 5. W budynku jest przewidziana wentylacja mechaniczna.

6. Czy okna uchylne usytuowane wysoko mają być sterowane ręcznie klamką czy należy przewidzieć siłowniki elektryczne?

Ad. 6. Wszystkie okna uchylne są usytuowane na wysokości 1,0m od podłogi, więc nie ma potrzeby stosowania siłowników, wystarczy otwieranie ręczne.

7. Prosimy o możliwość załączenia do oferty zaświadczenia o wysokości środków finansowych lub o zdolności kredytowej na drukach firmowych banków obsługujących poszczególnych oferentów zamiast na załączniku nr 6 do SIWZ. Zaświadczenia takie większość banków wydaje na swoich drukach firmowych i odmawiają one wydawania takich zaświadczeń na wzorze opublikowanym przez Zamawiającego. Podobnie jak ZUS i Urzędy Skarbowe wydają stosowne zaświadczenia na swoich drukach. Należy też zwrócić uwagę, że wypełnienie tego druku nie zależy od oferentów lecz od instytucji od nich zupełnie niezależnych, a jego brak uniemożliwia złożenie ważnej oferty. Wymaganie wypełnienia tego załącznika zamiast załączenia zaświadczeń wydawanych przez poszczególne banki na ich drukach jest niezgodne z zasadą uczciwej konkurencji jak i sprawiedliwości społecznej, ponieważ uniemożliwia złożenie oferty wielu firmom

Ad.7. Informujemy, iż załączone druki oświadczeń są jedynie wzorami dokumentów, które Wykonawca składając ofertę może wykorzystać. Zamawiający dopuszcza stosowanie oświadczeń i zaświadczeń opracowanych przez Wykonawcę lub instytucje dla nich wystawiające zastrzegając, iż informacje w nich zawarte muszą spełniać warunki określone w SIWZ.

Zakres modyfikacji SIWZ jest następujący:

1) Rozdział 12 SIWZ

„12/ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 tys. zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 14.05.2015 r. przed godz. 13:00.
2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art.45 ust.6 Prawa zamówień publicznych, z tym, że:
 - 1) złożone w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta 64 1020 3206 0000 8302 0113 9211. Kwota wadium wniesiona przelewem winna znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert”.

2) Rozdział 15 SIWZ: